


Zamek Chojnik



ZAMEK CHOJNIK

— zabezpieczenie i restauracja murów bastei





1. Skarpa z osuwającym się głazem, ubytki muru



2. Ubytek muru



3. Oddzielenie głazu od podłoża, ubytek muru (samosiejka do usunięcia)



4. Szczelina na wysokości całego muru (tyczka - 2 m), brak attyk na koronie




5. Szczelina



6. Ubytki korony muru i braki attyk, głęboko wypłukane spoiny - od strony wewnętrznej



7. Ubytki obróbki okiennej, braki attyki (tyczka - 1 m)



8. Ubytki oprawy otworu okiennego (tyczka - 1 m)



9. Ubytki oprawy otworu okiennego, szczelina (tyczka -1 m)



10. Ubytki oprawy otworu okiennego (tyczka -1 m)



11. Samosiejki na koronie muru, brak attyk



12. Ubytki oprawy okiennej (tyczka 1 m)



13. Korzenie samosiejek na koronie muru brak attyk,



14. Ocieranie gałęzi cisa o koronę muru brak attyk

